

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ04.В.00919
(номер сертификата соответствия)

ТР 0655261
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РОЛС Изомаркет". Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2. ОГРН: 1027714016219. Телефон (495) 363-68-64, факс (495) 787-60-62.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РОЛС Изомаркет". Адрес: 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 2, корп. 39Б. ОГРН: 1027714016219. Телефон (495) 363-68-64, факс (495) 787-60-62.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011г. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки ENERGOFLEX SUPER, ENERGOFLEX SUPER SK, ENERGOFLEX SUPER PROTECT, ENERGOFLEX BLACK STAR, ENERGOFLEX BLACK STAR SPLIT. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10 (см. Приложение ТР 0253777)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ОК 005 (ОКП)
22 4411

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3917 21 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Акт по результатам Инспекционного контроля № 248/249/ТР/ИК-2011 от 01.12.2011г. (ОС Академия ГПС МЧС России, атт. № ТРПБ.RU.ПБ04 от 14.04.2010г.); Отчет по испытаниям № 19/ИК-2011 от 30.11.2011г. (ИЦ «Антип» ООО «НПФ «Антип», атт. № ТРПБ.RU.ИН13 от 25.08.2010г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация Изготовителя. Сертификат соответствия С-RU.ПБ04.В.00248 от 03.08.2010г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.03.2012 по 02.08.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Г. Ермакова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ04.В.00919

(обязательная сертификация)

ТР 0253777

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть..	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал высокоопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Дымообразующая способность	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения	Высокоопасные (Т3)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Г. Ермакова